

# 湖北省计量测试技术研究院

Hubei Institute of Measurement and Testing Technology

地址 (Add): 湖北省武汉市东湖新技术开发区  
汽车电子工业园茅店山二路  
网址 (Web site): <http://www.hbjl.gov.cn>  
邮编 (Post Code): 430223  
电话 (Tel): 027-81925136  
传真 (Fax): 027-81925137

## 测试报告

### TEST REPORT

证书编号: [2021DW02330185]  
Certificate No.

委托方名称  
Customer 武汉登丰电力科技有限公司

委托方地址  
Address 武汉东湖新技术开发区光谷大道78号

器具名称  
Name Of Sample 无线高压核相仪

制造厂商  
Manufacturer 武汉登丰电力科技有限公司

型号规格  
Model/Type TAG-8000

器具编号  
No Of Sample 2103080

测试依据  
Reference Documents 参照: JJG 496-2016 工频高压分压器

环境条件 Environmental condition	温度: 16.9°C Temperature	相对湿度 78 % R.H.	其它: —— Others
---------------------------------	---------------------------	-------------------	------------------

发证单位 (专用章)  
Issued by (stamp)



发证日期  
Calibration date

2021 年 03 月 28 日  
Y M D

证书批准人  
Approved by

核 验  
Checked by

测 试  
Tested by

耿睿  
李亮波  
田天

注:

本证书未加盖本院(中心)测试专用章无效。未经本院(中心)许可,不得部分复制本证书。

本测试结果,仅对测试对象的本次测试有效。

测量溯源性说明:本次测量所使用的计量仪器均可溯源到国家计量基准。



## 测试结果

Results Of Test

- 一. 外观检查: 正常。
- 二. 功能测试: X、Y 同相异相判定正确, 核相功能正常。
- 三. 绝缘测试: 在被测试件的绝缘杆顶端和尾部之间施加工频 200kV 电压, 耐压 1 分钟, 未见击穿、闪络及过热现象, 绝缘杆 200kV 绝缘测试通过。

以下空白

研究院

